

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.Морозова»**

2024год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

/Е.М.Хейльман/
«25» октября 2024г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.Морозова»

1. Общие сведения об объекте

Наименование(вид)объекта:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.Морозова»

Адрес объекта:

652255, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Тяжинский район, с.Ступишино,
ул. Красноармейская, д.34

Сведения о размещении объекта:

- Отдельно стоящее здание из **2(двух)**этажей и цоколя, **1786,1кв.м**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка(да, нет): **29161,04 кв.м**

Год постройки здания **1970 г.**, последнего капитального ремонта: **2019г. - капитальный ремонт спортивного зала, 2022г. – капитальный ремонт кровли, замена окон, ремонт входной группы**

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - июль-_____ август2025г.;*
капитального: ориентировочно - 2026г.

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.Морозова»

Юридический адрес организации (учреждения):

652255, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Тяжинский район, с.Ступишино,
ул. Красноармейская, д.34

Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):

оперативное управление

Форма собственности (*государственная, негосударственная*):

государственная

Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):

муниципальная

Вышестоящая организация (*наименование*):

Управление образования Администрации Тяжинского муниципального округа (УО Администрации Тяжинского МО)

Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

652240, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Тяжинский, ул. Советская, 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*):

образование

Виды оказываемых услуг:

Образовательные услуги

Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*)

дети

Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*):

нет

Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность - 220 детей, количество обслуживаемых в день - 90 детей, пропускная способность - 130 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала)

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Объект: **с.Ступишино, ул. Красноармейская, д.34. МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.Морозова»**

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Маршрут до объекта школьными автобусами осуществляется в 2 (двух) направлениях: с. Даниловка - д.Георгиевка – с.Ступишино; с.Сандайка – д.Теплая Речка - с.Ступишино. Остановочная площадка расположена на расстоянии 120 м от школы. Путь следования от остановочной площадки в школу проходит по пешеходным дорожкам без барьеров.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет** Путь к

объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 **метров**

время движения (пешком): **5-7 минут**

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути(да, нет): **нет**

Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): **нерегулируемый**

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

Перепады высоты на пути (есть, нет (перепады высоты отсутствуют)): **нет** Их

обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет необходимости**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	С нарушениями опорно - двигательного аппарата	«ВНД»
4	С нарушениями зрения	«ДУ»
5	С нарушениями слуха	«ВНД»
6	С нарушениями умственного развития	«ДУ»

*-указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ»,«ВНД»

«А» -доступны все структурно - функциональные зоны ОСИ;

«Б»-в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

«ВНД»- временно недоступен.

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(У,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(У,С)
4	Зона целевого назначения здания(целевого посещения объекта)	ДЧ-И(У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(У)
6	Система информации связи(на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К,О,С,Г,У)-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В**- доступно частично всем;

ДЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**- временно не доступно.

Категории инвалидов:

Г-инвалиды с нарушением слуха;

К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О(ОДА) -инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С-инвалиды с нарушениями зрения;

У-инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация				X	X
Объект недоступен, требуется адаптация	X	X	X		

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка пандуса с оградительными перилами входной группы, установка всех дверных групп без барьеров (порогов) и проемом не менее 1200мм, установка электромеханических подъемников и лифтов, установка лестничных пролетов с более широкой площадкой проступи ступеней (не менее 400мм), установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию школы щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта - «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная) возможен только после капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по без барьерному доступу инвалидов и МГН.

Санитарно — гигиенические помещения необходимо оборудовать поручнями-штангами и дополнительным пространством для инвалидов, передвигающимися на креслах -колясках. Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ n/n	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации Объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2.	Вход (входы)	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь(пути) движения внутри здания(вт.ч.пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4.	Зона целевого назначения здания (целевого Посещения объекта)	Ремонт капитальный
5.	Санитарно - гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Необходимо установить при входе на территорию школы щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой

		вызова с комбинированным видеодомофоном и двух сторонней звуковой связью.
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны - организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ: **2025-2028 год**

Вариант доступности объекта - «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная) возможен только после капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по без барьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) в 2027 году.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной без барьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта - «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент:

ВНД (объект временно недоступен)

Для принятия решения требуется (не требуется) согласование: **требуется**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от «05» сентября 2024г.
2. Акта обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от«01» октября 2024г.

АНКЕТА№1

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ

ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.Морозова»
(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Почтовый адрес: 652255, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, Тяжинский район. с.Ступишино, ул. Красноармейская, д.34

Фактический адрес: 652255, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, Тяжинский район. с.Ступишино, ул. Красноармейская, д.34

Ведомственная принадлежность: Министерство образования РФ Форма собственности объекта: муниципальная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: 1здание двух этажное кирпичное здание, годпостройки-1970г

Объем предоставляемых услуг: 80 детей, 26 сотрудников.

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проема в ограждении	К,О,С	Не менее 90см	1. Ворота транспортные двухстворчатые: ширина - 4,1м; 2. Калитка :ширина- 1м	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	нет	Требуется установка
	Автостоянка посетителей		-	да	
	Расстояние до входа в здание	К, О	Не более 50 м	нет	
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее10%	нет	Не менее 10% с установкой дорожного знака 6.4. «Место стоянки» с табличкой 8.17. «Инвалиды»
	Размер места со специальным знаком	К	380x800см	Нет	Установка дорожного знака «Инвалиды»

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К -инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

	Пандус: - высота подъема - уклон	К,О К К,О	НД - не более1:10 0,8 м НД - не более1/12	нет нет нет	После капитального ремонта входной зоны, который планируется (ориентировочно) в 2025 году.
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95см	нет нет	После капитального ремонта входной зоны, который планируется (ориентировочно) в 2025 году.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих

разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	57 см	Создание и установка поручней (ограждения) при проведении ремонта
	Габариты площадки: ширина и глубина	К	Не менее 220х220 см	600 x 170см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	нет	
	Нескользкое покрытие	К,О,С	наличие	да	
	Навес	К,О,С	наличие	да	
	Пандус	К,О,С	наличие	Да (временный)	
Лестница наружная					
	Автоматические раздвижные (А): - ширина проема в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90см не более 2,5см	134см 2,5см 3,0см	

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из

	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	нет	Создание и установка поручней (ограждения) при проведении ремонта
	Рельефная(тактильная полоса) перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60 см	нет	
	Контрастная окраска первой и Последней ступени	С	наличие	нет	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95см не менее 30см	нет нет нет	
Пандус наружный					
	Ширина марша	К	Не менее 100см	-	Создание и установка поручней (ограждения) при проведении ремонта
	Уклон	К	И/1-не более 1/12	-	
	Высота одного подъема	К	Не более 80 см	-	
	Разворотные площадки: - внизу - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150x150см Не менее 150x150 см	-	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу, с не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90см Не менее 30см	-	
	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	-	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие		
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубинах ширина	К	Не менее 90см	345 x 235см	Создание и установка поручней (ограждения) при проведении ремонта
	Двери распашные(Р),				

паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для Инвалидов ,в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120см	да	
	Разворотные площадки	К	Не менее 150x150см	да	
Пандус (не имеется)					
	Ширина марша	К	Не менее 100см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Уклон	К	И/1- не более 1/12	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Разворотные площадки внизу, вверху	К	Не менее 150x150	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см 85-90см Не менее 10см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Пандус переносной	К	наличие	нет	
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П),наклонный (П), мобильный(М)	К,О	наличие	нет	
	Эскалатор	О	наличие	нет	

	Место отдыха и ожидания(не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О К	Не менее 1ед.на этаж Не менее 1ед.на этаж	да да да	
Лестница №1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная)полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30см	нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
Лестница №2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказанияуслуги)					
	Рельефная(тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30см	нет нет нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта здания школы

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения ,Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе (норматив). Остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов-из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемы объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта
	Высота рабочей поверхности	К	80-110см	да	
	Габариты зоны обслуживания	К	Не менее 90x150см	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинетах			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта
	Ширина проема двери в свету	К,О	Не менее90см	да	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	Не менее120см	да	
	Зона для кресла- коляски	К	Не менее 150x150	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60x80 см	да	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					

	Ширина прохода к месту для колясочника	К	Не менее 120 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта
	Доля мест для лиц, с Нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	Не менее 1 шт	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта
	обслуживания			группе, электромеханических подъемников	при проведении капитального ремонта
	Ширинах глубина	К	Не менее 160x180 см	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта
	Место для сидения	О	наличие	да	
	Крючки для костылей (на Высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Ученические кабинеты	К, О		Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	Создание и установка при проведении капитального ремонта
	Доля мест для колясочников	К	Не менее 2%	нет	Создание и установка при проведении капитального ремонта

Примечание:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К -инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно -двигательного аппарата. С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха .
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе норматив. Остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов-из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	--

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К- инвалиды-колясочники, О-инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

Звука и увеличенными Тактильными клавишами					
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте(АВ)или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	Создание и установка при проведении ремонта	
Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	Создание и установка при проведении ремонта	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	нет	Создание и установка при проведении ремонта	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	нет	Создание и установка при проведении ремонта	
Малогобаритные аудиовизуальные информационносправочные системы	К,О,С,Г	наличие	нет	Создание и установка при проведении ремонта	
Предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно- бытовых помещений	С С С С С	60-110см наличие наличие наличие наличие	нет нет нет нет нет		
Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	Не менее одной шт.	нет	Создание и установка при проведении ремонта	
Телефоны с усилителем	С,Г	Не менее одной шт.	нет	Создание и установка при проведении ремонта	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские-2%, женские-5% от общего числа кабин)

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

На территории объекта провести благоустройство на территории, установить знак доступности, информационный щит;

На входной группе заменить пандус на стационарный, поручни, рельефную полосу перед лестничным маршем;

На путях передвижения рельефную полосу перед маршем, реконструировать поручни, маркировку первых и последних ступеней; в санитарных помещениях реконструкция кабин, создать тактильную направляющую полосу к кабине и писсуару, установить опорный поручень, крючки для костылей, знак доступности;

По средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Представитель комиссии

по обследованию объекта: _____ Е.Н. Черновец заведующий хозяйством

Члены комиссии:

_____ Т.А. Морокова, заместитель директора по БЖ, председатель профсоюзного комитета

_____ О.В. Прохорова, заместитель директора по УР

Руководитель объекта:

Директор

_____ Е.М. Хейльман